



pieczęć firmowa

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR PTZ/02/2011

1. Wyłączny dystrybutor wyrobu budowlanego budowlanego: *Polska Technika Zabezpieczeń Sp. z o.o.*
04-394 Warszawa ul. Siennicka 29a
2. Nazwa wyrobu budowlanego: *Drzwi PTZ CHROBRY – KLASA 3; KLASA C*
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU: 28.12.10-30.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: *drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe klasy 3 oraz klasy C*
5. Specyfikacja techniczna: *PN-ENV 1627:2006; PN-B-92270:1990; PN-EN 14351-1+A1:2010*
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
Zgodne z raportem z badań LOW05-1590/10/R02OWN zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006
 - Obciążenie siłą prostopadłą $P=3000\pm 6000$ N – odkształcenia w normie
 - Uderzenie workiem testowym o masie 30 kg z wysokości 1200 mm – wynik pozytywny*Zgodne z raportem z badań LOW03-1590/10/R02OWN zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010 – badania użytkowe - jako drzwi wewnętrzne wejściowe.*

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji; certyfikat akredytacji nr AB 02; LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Warszawa 2011-01-18

.....
data i miejsce wystawienia

POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ
Sp. z o.o.
Przez Zarząd

Andrzej Bęberek

.....
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej